



# Gmina Stare Miasto

Urząd Gminy, 62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16b,  
tel. +48 632416216, fax. +48 632416580  
www.stare-miasto.pl e-mail: sekretariat@stare-miasto.pl

Stare Miasto, dnia 24.05.2022r.

Nr sprawy: IZP.271.1.5.2022, nr ogłoszenia: 2022/BZP 00160848/01

## ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MODŁA KRÓLEWSKA – ETAP II WRAZ Z BUDOWĄ KOLEKTORA TŁOCZNEGO OD OCZYSZCZALNI

### Wyjaśnienia do pytań Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które brzmią następująco:

#### Pytanie:

Zgodnie z pkt. 5.4 str. 4 SWZ w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w celu spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków, o wartości minimum 2 500 000,00zł brutto;
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie rurociągu tłoczego odprowadzającego ścieki oczyszczone o długości minimum 3500mb i średnicy minimum Ø125mm;
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie reaktora SBR o pojemności minimum 700m<sup>3</sup>.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w celu spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający uzna warunek udziału wynikający z pkt. 5.4 SWZ za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków, o wartości minimum 2 500 000,00zł brutto;
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie rurociągu tłoczego odprowadzającego ścieki oczyszczone o długości minimum 2500mb i średnicy minimum Ø125mm;
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie reaktora SBR o pojemności minimum 700m<sup>3</sup>.

#### Odpowiedź:

**Zamawiający zgadza się na zmianę minimalnej długości rurociągu tłoczego odprowadzającego ścieki oczyszczone jaką należy wykazać celem spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu, z 3500mb na 2500mb.**

Zgodnie z art. 271 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający **wydłuża termin składania ofert na dzień 07.06.2022r.**

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmian w zapisach SWZ oraz zmienia ogłoszenie o zamówieniu. W załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

- SWZ PO ZMIANACH (z dnia 24.05.2022r.)
- OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (z dnia 24.05.2022r.)

WÓJT  
*Dariusz Puchała*

Dariusz Puchała  
podpis osoby upoważnionej