

Nr sprawy: IZP.271.3.1.2022 Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00123993/01

## DOSTAWA KOSTKI BRUKOWEJ I POZOSTAŁYCH WYROBÓW BETONOWYCH

### Wyjaśnienia do pytań Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które brzmią następująco:


**Pytanie:**

W nawiązaniu do powyższego ogłoszenia pkt. 3.2 czy zamawiający dopuszcza dostawę krawężnika drogowego 15x30x100 szarego o innej wysokości skosu (fazy) niż 12cm ? Podana norma PN-EN 1340:2004 nie ogranicza się do jednej wysokości skosu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza dostawę krawężnika drogowego 15x30x100 szarego o innej wysokości skosu (fazy) niż 12cm.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT  
  
Dariusz Puchała  
.....  
podpis osoby upoważnionej

