



Gmina Stare Miasto

Urząd Gminy, 62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16b,
tel. +48 632416216, fax. +48 632416580
www.stare-miasto.pl e-mail: sekretariat@stare-miasto.pl

Stare Miasto, dnia 28.06.2022r.

Nr sprawy: IZP.271.1.6.2022, nr ogłoszenia: 2022/BZP 00210092/01

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI STARE MIASTO I SŁAWSK - PRZYŁĄCZA DO BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Wyjaśnienia do pytań Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które brzmią następująco:

Pytanie:

W dokumentacji przetargowej są tylko PZT z zaznaczonymi budynkami do przełączenia i warunkami ZUW, brak natomiast dokumentacji projektowej odnośnie profili- zagłębienia kanału, rodzaju rur kanalizacyjnych i przewiertowych, jak i dokładnych map projektowych. Czy istnieją na to zadanie jakieś szczegółowsze projekty z opisem technicznym, mapą, profilem ? Jeśli tak prosimy o załączenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada projektu wykonania przyłączy. Zamówienie obejmuje wykonanie przyłączy na odcinku od istniejącej studni przykanalikowej do miejsca włączenia w istniejący rurociąg przed budynkiem. Przed włączeniem wykonawca winien wykonać odkrywkę w miejscu włączenia i na tej podstawie wyliczyć spadek rurociągu na budowanym przyłączy.

Pytanie:

Czy budynki po wykonaniu przyłączy przełączamy na gotowo do kanalizacji, czy kończymy przyłącza przed budynkiem ?

Odpowiedź:

Budynki przyłączamy na gotowo, by była fizyczna możliwość odprowadzenia ścieków.

Pytanie:

Czy któreś z robót danych przyłączy znajdują się w drodze. Jeśli tak to czy będzie pobierana opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego i czy będzie wymagany projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego.

Odpowiedź:

Nie występują takie sytuacje, żeby przyłącza znajdują się w pasie drogi publicznej, dlatego nie wymagamy projektów czasowej zmiany organizacji ruchu oraz dodatkowych opłat za zajęcie pasa drogowego. Zamówienie obejmuje wykonanie przyłączy na odcinku od istniejącej studni przykanalikowej do miejsca włączenia w istniejący rurociąg przed budynkiem.

WÓJT
Dariusz Puchala
.....
Dariusz Puchala
podpis osoby upoważnionej