



# Gmina Stare Miasto

Urząd Gminy, 62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16b,  
tel. +48 632416216, fax. +48 632416580  
www.stare-miasto.pl e-mail: sekretariat@stare-miasto.pl

Stare Miasto, dnia 22.04.2022r.

Nr sprawy: IZP.271.1.3.2022, nr ogłoszenia: 2022/BZP 00121557/01

## PRZEBUDOWA ULIC JESIONOWEJ I KASZTANOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ KOLEKTORA DESZCZOWEGO W MIEJSCOWOŚCI STARE MIASTO

### Wyjaśnienia do pytań Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które brzmią następująco:

#### Pytanie:

Dzień dobry, zwracam się z zapytaniem do zamawiającego o wskazanie miejsca utylizacji odpadów pochodzących z budowy ul. Kasztanowej, ul. Jesionowej i odległości w kilometrach do odwozu, oraz wyjaśnienia dotyczące kanalizacji deszczowej, nie zgodności robót ziemnych między punktem 4 a 5 w przedmiarze ul. Jesionowej, oraz ul. Kasztanowej także w punkcie 4 a 5 w ilości materiału do odwozu.

#### Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na zadane pytanie wyjaśnia że:

- należy skalkulować miejsce wywozu całego urobku gruntowego, tłuczniowego i pozostałego, pochodzącego z budowy ulicy Kasztanowej i ulicy Jesionowej, w odległości około 15km o przekazanego placu budowy.

Zamawiający, po przeanalizowaniu zakresu robót ziemnych branży sanitarnej ulicy Jesionowej informuje, że:

- w poz. nr 4 przedmiaru winno być 147,15m<sup>3</sup>
- w poz. nr 6 przedmiaru winno być 636,00m<sup>3</sup>

Zamawiający, po przeanalizowaniu zakresu robót ziemnych branży sanitarnej ulicy Kasztanowej informuje, że:

- w poz. nr 4 przedmiaru winno być 225,00m<sup>3</sup>
- w poz. nr 6 przedmiaru winno być 898,00m<sup>3</sup>

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT  
*Puchała*

Dariusz Puchała

.....  
podpis osoby upoważnionej